

HK.43260.4.4.2019.TN  
KOMUNIKAT z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie jakości wody  
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
czwartek, 4 marca 2021 r., godz. 14:00



**KOMUNIKAT nr 1/2021**  
**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich**  
**z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez**  
**ludzi dotyczy wodociągu publicznego Kolonowskie zaopatrującego Kolonowskie,**  
**Staniszczę Małe i Staniszczę Wielkie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 1 marca 2021 r. oraz na podstawie § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w związku z wydaną decyzją nr 3/2021 dotyczącą wydania zgody na odstąpienie od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Kolonowskie, w zakresie zawartości w niej fluorków, określając najwyższą dopuszczalną wartość kwestionowanego parametru do 2,5 mg/l,

**informuje, że:**

- w dniu 1.03.2021r. maksymalna zawartość fluorków w pobranych 3 próbkach wody wahała się od 1,46 ( $\pm 0,23$ ) mg/l do 1,48 ( $\pm 0,24$ ). Stężenie fluorków w wodzie do spożycia nie powinno przekraczać 1,5 mg/l;
- nie ma możliwości poprawy jakości wody wodociągowej przy użyciu środków dostępnych dla konsumentów, usuwanie z wody nadmiaru fluorków jest procesem bardzo trudnym;
- z uwagi na ryzyko fluorozę zębów nie należy stosować fluoryzacji zębów u dzieci w ramach profilaktyki przeciwpróchnicznej;
- do mycia zębów należy stosować tylko pasty nie zawierające fluoru;
- z uwagi na ryzyko fluorozę zębów oraz nadmierną ekspozycję na fluorki dzieci w okresie mineralizacji szkliwa, której największe nasilenie przypada na okres między 22 a 26 miesiącem życia celowe jest wprowadzenie do ich diety codziennej, porcji ok. 250 ml wody o stężeniu fluorków nie przekraczającym 0,7 mg/l (na przykład woda butelkowana). Pozwoli to zmniejszyć ryzyko fluorozę zębów. Powyższe zalecenie ma na celu zapobieganie/zmniejszenie ryzyka fluorozę zębów, będącej defektem kosmetycznym, a nie przejawem działania toksycznego.
- odstąpienie od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Kolonowskie, w zakresie zawartości w niej fluorków przyznano do dnia 08.02.2023 r.

**Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

**Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**